

- d) Stację transformatorową należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym:
- montaż urządzeń i wyposażenia stacji,
  - wyprowadzenie kabli średniego i niskiego napięcia,
  - swobodny dostęp do pomieszczeń stacji dla służb energetycznych.
- e) **W trakcie trwania w/w przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania dla wszystkich odbiorców zasilanych z istniejącej stacji.**
- f) **Na powyższy zakres prac objęty przebudową należy spisać stosowne porozumienie określające zobowiązania stron. W celu ustalenia treści ww. porozumienia należy skontaktować się z Wydziałem Przygotowania Inwestycji i Remontów. (tel. 012 261-24-68).**
- h) **Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności ZEK ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej [www.enion.pl](http://www.enion.pl).**

K/o:  
IPD  
RD -3  
SR/SK



Dyrektor  
ds. Zarządzania Siecią  
  
Inż. Andrzej Róg